



Schema Montanti

| Idrante | Quota | Tipo | Q Prog. |
|---------|-------|---------------|---------|
| 6 | 0.00 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 25 | 0.00 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 32 | 0.00 | Idrante DN 70 | 320.00 |
| 19 | 0.00 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 13 | 0.00 | Idrante DN 45 | 120.21 |

| Idrante | Quota | Tipo | Q Prog. |
|---------|-------|---------------|---------|
| 8 | 3.57 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 29 | 3.57 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 21 | 3.57 | Idrante DN 45 | 120.21 |

| Idrante | Quota | Tipo | Q Prog. |
|---------|-------|---------------|---------|
| 28 | 7.48 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 10 | 7.48 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 23 | 7.48 | Idrante DN 45 | 120.21 |
| 16 | 7.48 | Idrante DN 45 | 120.21 |

| Entità | Descrizione |
|--------|--|
| — | Tubo [AM0] - ACCIAIO non legato UNI EN 10255 Serie Media |
| • | Montante |
| • | Gruppo di pompaggio |
| ▼ | Attacco VVF 2 vie |
| • | Nodo |
| → | Acquedotto |

| Alimentazione | Gruppo di pompaggio |
|---------------|---------------------|
| <Codice> | 1 |
| Livello | Piano Allacci |
| Tipo | Ordinaria |
| Installazione | Sottobattente |
| Tipo Pompa | Elettropompa |
| Linea | Rete Pubblica |
| Numero Pompe | 1 |
| Collegamento | In parallelo |
| Dislivello | 0 |
| Potenza | 0 |
| Modello | |
| Marca | IDROELETTRICA |

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

P.F.T.E.
PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE

PNRR - MISSIONE 5 - COESIONE E INCLUSIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTA A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DICERAO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

LBS+ ARCHITETTURA

LBS+ srl - VIA STAZIONE 1 - 67040 COLLARMELE AQ
lbasplus@pec.it P.I. 02161170963

IL DIRETTORE TECNICO

collaboratori:
ING. FABIO COLABIANCHI
ING. LUCA FREZZINI
ING. LUGI CERASOLI

ING. TOMASZ BUTTARI

ARCH. VINCENZO LETTA
via Sestino 36 - 00187 ARDEZZANO (AQ)
www.architettoletta.com

tax: **IM.08**

elaborato: **LAYOUT IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO**

28/06/2023
scala 1:100